



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nisku
37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13
tel. (15) 841-20-10, 841-20-11

Nisko, dn. 14.02.2018r.

PSK.453.4.2018

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Krzeszów za rok 2017

Działając na podstawie art. 4 l ust. 1 pkt ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.), oraz § 23 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1 i ust.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Krzeszów za 2017r.

Mieszkańcy gminy Krzeszów zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez wodociąg sieciowy zlokalizowany w miejscowości Sigielki.

Producentem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej na teren gminy Krzeszów jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie ul. Biłgorajska 16 37-418 Krzeszów, który jest jednocześnie odpowiedzialny za jakość wody produkowanej przez wymieniony wyżej wodociąg.

Wodociąg sieciowy w Sigielkach oparty jest na ujęciach wód podziemnych. Zasilany jest przez trzy studnie wiercone. Stan sanitarno-techniczny wszystkich studni w 2017 roku nie budził zastrzeżeń.

W tabeli poniżej przedstawiono dane dot. przedmiotowego wodociągu:

Wodociąg	Wielkość produkcji [m ³ /d]	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Zaopatrywane miejscowości	Sposób uzdatniania/ dezynfekcja	Ocena jakości wody na koniec 2017r.
Sigielki	503	5142	Łazów, Sigielki, Bystre, Kustarwa, Krzeszów Dolny, Krzeszów, Kamionka Kolonia, Kamionka Średnia, Kamionka Górna, Kamionka Dolna, Podolszynka Ordynacka, Podolszynka Plebańska, Koziańnia I, Koziańnia II, Bieliny (Rędziny) - na terenie gminy Ulanów	Brak uzdatniania/ dezynfekcja podchlorynem sodu wg zaleceń	Przydatna do spożycia

Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenie wodociągowe znajduje się 9 punktów wytypowanych do pobierania próbek wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nisku oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Krzeszowie ul. Biłgorajska 16 w 2017 r. pobrano z tego obszaru 7 próbek wody do badań w zakresie monitoringu kontrolnego oraz 2 próbki w zakresie monitoringu przeglądowego, zgodnie z określoną w obowiązujących przepisach częstotliwością. W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załącznikach nr 1 i 3, natomiast w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych i organoleptycznych oznaczenia wynikające z załączników nr 2, 3, 4 obowiązującego w 2017r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989). Przekroczeń badanych wskaźników nie stwierdzono.

Kontrola wewnętrzna jakości wody dostarczanej konsumentom z wodociągu sieciowego w Sigielkach, prowadzona przez producenta wody, wykonywana była zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku.

Według danych PPIS w Nisku pozyskanych od producenta wody, z wody pochodzącej z przedmiotowego wodociągu korzystało w 2017r. 5142 konsumentów, co stanowi 100 % mieszkańców na terenie gminy Krzeszów.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonane w 2017r., dostarczanej mieszkańcom gminy Krzeszów nie stwierdzono przekroczeń żadnego z badanych parametrów w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku stwierdza, że w 2017r. roku mieszkańcy gminy Krzeszów **korzystający z wody dostarczanej z wodociągu sieciowego w Sigielkach**, spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi, tzn. bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

Niniejszą obszarową ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku wydał celem poinformowania konsumentów.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Nisku
Maria Budkowska
lek. med. *Maria Budkowska*

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Krzeszów ul. Rynek 2, 37-418 Krzeszów
2. A/a